

КОПИЯ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Главное управление МЧС России по Вологодской области

160009 г. Вологда, ул. Малышева, 41, тел. (8172)72-11-05, 72-06-84

Управление пожарной деятельности и профилактической работы

г. Вологда, ул. Земляковская, 63-А, тел. 79-45-44

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Череповец

162602 г. Череповец, ул. Коммунистическая, 35, тел. (8202) 31-70-31

Предписание № 88/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области

"Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел

им. В.В. Верещагина"

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«05.04 - 28.04» 20 16 г. проведено мероприятие по надзору

(должность, звание, фамилия)

Беспроизводов Сергей Михайлович, начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы – государственный инспектор г. Череповца по пожарному надзору.

имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору.

г. Череповец, г. Череповец, ул. Ставровская, д. 34

(назначение объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Бобрюев Светланой Станиславовной, начальником МТС Комаровым Олегом Владимировичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Порядка	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения общезаданных требований пожарной безопасности	Ошибки (ошибки) в выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Технические помещения (электроцеховые) не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа,	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, СП 4.13.130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4.	04.04.17	

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (заливка) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
2.	- Технические помещения (венткамеры) не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа.	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, СП 4.13.130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4.	01.04.14	
3.	- В подвальном помещении с неизолированными противопожарными проградами от общих лестничных клеток размещены хозяйствственные помещения.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 п.23 г).	01.04.14	
4.	- В фойе 2 этажа для отделки пола применены горючие материалы, класс пожарной опасности которых, выше, чем КМ 2.	ФЗ № 123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 ст. 4, 6, 134, п. 1.2.3, таблица 3.28.	01.04.14	
5.	- В большом зале для отделки пола применены горючие материалы, класс пожарной опасности которых, выше, чем КМ 2.	ФЗ № 123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 ст. 4, 6, 134,, п. 1.2.3, таблица 3.29.	01.04.14	
6.	- В камерном зале для отделки пола применены горючие материалы, класс пожарной опасности которых, выше, чем КМ 2.	ФЗ № 123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 ст. 4, 6, 134,, п. 1.2.3, таблица 3.29.	01.04.14	
7.	- В среднем зале для отделки пола применены горючие материалы, класс пожарной опасности которых, выше, чем КМ 2.	ФЗ № 123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 ст. 4, 6, 134, п. 1.2.3, таблица 3.29.	01.04.14	
8.	- Выходы из лестничных клеток на кровлю следует предусмотреть через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,6x0,8 м.	Федеральный закон №123-ФЗ, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 87, СП 4.13.130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 7.7.	01.04.14	

№ Прое- цесса	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
9.	- Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в кабинетах № 201-207, 302-310, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 38а, 39, 26, 25, 41; 24, 23, 19, 42, 49, 50.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Правительством Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 п.42 в).	01.04.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязанностью лиц руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законом ответственность по их устранению.

При несогласии с указанными выше предложенными требованиями пожарной безопасности и (или) сроком их устранения физическое лицо имеет право обжаловать наложенные предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1991 г № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности лиц квартир (комнат) в зданиях государственного, муниципального и коммерческого фонда возлагается на ответственных за квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующими нормами.

Начальник отделения – государственный инспектор.

г. Череповца по
пожарному надзору Бобров С.М..

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 28 » апреля 2016 г.



Предписание выполнения получило:

Бобров

« 28 » апреля 2016 г.
(подпись)

директор Боброва Светлана
Станиславовна

(должность, фамилия, инициалы)